

## Opis przedmiotu zamówienia

CPV 09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia**1. Budynek przy ul. Jeziornej 5/9 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)**

Grupa taryfowa:		A3/B1/C3	
a)	planowane zużycie energii cieplnej :	1681	GJ
b)	moc cieplna zamawiana:	0,3803	MW
		w tym:	
	- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3408	MW
	- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia:	0,0395	MW
	- moc maksymalna:	0,0779	MW
	- moc cieplna na potrzeby c.t.:	0,0000	MW
c)	natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:	5,00	m <sup>3</sup> /h
d)	natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:	1,60	m <sup>3</sup> /h

- e) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Jeziornej 5/9,  
 f) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,  
 g) regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego,

h)	temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania:	70	°C
i)	powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych:	0,0	m <sup>2</sup>
j)	powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych:	0,0	m <sup>2</sup>
k)	powierzchnia całkowita budynku:	2894	m <sup>2</sup>
l)	liczba stałych użytkowników:	600	
ł)	kubatura budynku:	12750	m <sup>3</sup>

**2. Budynek przy ul. Limanowskiego 9 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)**

Grupa taryfowa:		A3/B1/C3	
a)	planowane zużycie energii cieplnej :	1744	GJ
b)	moc cieplna zamawiana:	0,3720	MW
		w tym:	
	- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,2530	MW
	- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia:	0,0770	MW

	- moc maksymalna:	0,1803	MW
	- moc cieplna na potrzeby c.t.:	0,0420	MW
c)	natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:	4,4	m <sup>3</sup> /h
d)	natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:	3,5	m <sup>3</sup> /h

- e) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Limanowskiego 9,
- f) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,
- g) regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego,

h)	temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania:	70	°C
i)	powierzchnia ogrzewana - lokali mieszkalnych:	52,00	m <sup>2</sup>
j)	powierzchnia ogrzewana - lokali niemieszkalnych:	0,0	m <sup>2</sup>
k)	powierzchnia całkowita budynku:	3976	m <sup>2</sup>
l)	liczba stałych użytkowników:	0	
ł)	kubatura budynku:	17783	m <sup>3</sup>

**Termin realizacji: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Danuta Kozakiewicz (2)